

LEGENDA

recuperatore di calore collegato ad impianto vrv

unità soffitto a cassetta o round flow



Impianto radiante a pavimento



Diffusore di mandata a feritoia regolabile silenziato per l'immissione dal soffitto (bocchetta lineare).
Materiale: alluminio
Dimensioni: (LxPxh) 800 x 28.5 x 70 mm
Numero feritoie: 2
Dotato di plenum di raccordo con attacco laterale DN75.



Recuperatore di calore a flusso incrociato ad alta efficienza
Comprensivo di sistema di filtraggio aria e trattamento antipolline
Integrazione con sonda CO2

n.2 attacchi DN125 tubazioni aria distanziati circa 1m l'uno dall'altro.
Integrazione dei fori (nascosti tramite rivestimento in facciata).

Portata indicativa biblioteca 800 m³/h
Portata indicativa ciascuna aula 500 m³/h

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BO)

3° Settore LL.PP. e Ambiente

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE "D. PELAGALLI"

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

.....

Geom. Lucia Campana
Via Matteotti 10 - 40013_Castel Maggiore (BO)
mail: lavori.pubblici@comune.castel-maggiore.bo.it
pec: comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it
T +39 0516386751

PROGETTAZIONE INTEGRATA E COORDINATA:

S.B.ARCH. Studio Bargone Architetti Associati
15, via DEL COLLE DI MEZZO
I_00143 Roma (RM)
T +39 06 51981103, F +39 0742 357775
email. info@studiobargone.it
pec: federico.bargone@archiworldpec.it

S.B.ARCH. Bargone Architetti Associati Roma (RM)
Arch. **Federico BARGONE**
Arch. **Francesco BARTOLUCCI**
Arch. **Enrico AULETTA**
Arch. **Gianluca PELIZZI**
Per. Ind. **Giorgio DEMOFONTI**



OGGETTO:	DATA	DIS	27
STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	Marzo 2021		PP-I_4.2
TAVOLA: IMPIANTI MECCANICI Pianta Piano Terra	SCALA 1:200		

NOTE: REV: